



SPIS POMIESZCZEŃ			
2-05	Sala rehabilitacji	2-12	Gabinet prac. socjalnego
2-06	Korytarz	2-13	Archiwum
2-07	Sala doświadczania świata	2-14	WC dla niepełnosprawnych
2-08	Gabinet arteterapii	2-15	Magazyn na odzież
2-09	Gabinet fizjoterapii	2-16	Magazyn na sprzęt
2-10	Gabinet masażu, fizykoterapii		
2-11	Gabinet pedagoga	2-17	Magazyn na sprzęt

Spis opraw oświetleniowych	
A1	ROMA 4x18W OPAL EVG
B1	PRESTO 2x35W OPAL DI EVG
B2	PRESTO 2x28W OPAL DI EVG
B3	LATTE NEW 1x35W OPAL EVG
C1	MODENA MINI IP54 2x18W
F1	Seaboard 34094/11/10 13W IP44
G1	VIP MASTER PANEL ŚCIENNA 18LED AW-SIEĆ 3h
G2	VIP MASTER PANEL SUFITOWA 18LED AW-SIEĆ 3h

Oznaczenia i uwagi:	
	– tablica / rozdzielnica elektryczna
	– oprawa oświetleniowa świetłówkowa
	– oprawa świetłówkowa użytkowo–awaryjna (1h)
	– oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, kierunkowa
	– ozn. typu/ilości opraw oświetleniowych
	aw – oprawa użytkowo–awaryjna (2h)
	– moc / źródło światła
	– łącznik oświetleniowy p/t 1–bieg.
	– łącznik oświetleniowy p/t świecznikowy
	– łącznik oświetleniowy p/t schodowy
	– łącznik oświ. przyciskowy p/t podświetlany
	– łącznik oświetleniowy p/t 1–bieg. IP44
	– gniazdo wtyczkowe p/t 230V–16A typu 2P+PE
	– gniazdo wtyczkowe p/t 230V–16A podwójne
	– gniazdo wtyczkowe p/t IP44 230V–16A
	– gniazda teleinformatyczne p/t 2xRJ–45 kat 6e
	– RTV gniazdo RTV końcowe p.t.
	LS Instalacja przywoławcza – lampka sygnałowa
	KI Instalacja przywoławcza – kasownik wezwań
	Instalacja przywoławcza – przycisk pociągowy
	Moduł manipulatora przyzywowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARTPLAN"			
35-303 RZESZÓW Al. Niepodległości 92			
Inwestor:	FUNDACJA PODKARPACKIE HOSPICIUM DLA DZIECI RZESZÓW, UL. LWOWSKA 132		
Lokalizacja:	RZESZÓW, UL. LWOWSKA Dz. nr 1443/6, 1433/3, 1438/1 obr.219		
Temat:	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PODKARPACKIEGO HOSPICIUM DLA DZIECI		
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY
Tytuł rys.:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH. RZUT PODDASZA.		Skala: 1:100 Nr rys: E-02
Projektował:	mgr inż. Piotr Wołak	PDK/0098/POOE/06	VIII-2016 r.
Sprawił:	mgr inż. Jacek Bładziński	PDK/0132/PWOE/10	VIII-2016 r.